

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pomp wyporowych, stosowanych w systemie kanalizacji ciśnieniowej w przydomowych przepompowniach ścieków, na terenie Gminy Turawa.

Naprawa obejmować będzie pompy:

- INWAP PWSE 1 1/4"

- INWAP ORKA/ORKA-N 5/4"

- PRESSKAN 1 1/4"

- SIGMA EFRU 1 1/4"

Wyszczególnione w Przedmiarze / Kosztorysie ofertowym ilości poszczególnych pozycji są szacunkowe. Faktyczne ilości napraw wynikać będą z ilości awarii pomp w okresie objętym umową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnego wykonywania części napraw.

Miejszem dostawy i odbioru pomp jest oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym, ul. Wodna. Wykonawca odbierać będzie pompy do naprawy i dostarczać je po naprawie własnym staraniem i na swój koszt.

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pomp 1 raz w tygodniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Termin naprawy i przekazania pomp Zamawiającemu nie może przekraczać 7 dni od daty ich odbioru od Zamawiającego.

Przekazanie pomp do naprawy i odbiór pomp po naprawie potwierdza się protokołem przekazania pomp / protokołem odbioru.

W przypadku pompy, której tabliczka znamionowa z numerem seryjnym jest zerwana lub nieczytelna, Zamawiający przekaze Wykonawcy, jaki numer pompy nadać, a wykonawca dokona trwałego oznakowania pompy tym numerem.

Zakres wykonywanych prac/napraw przy danej pompie będzie ustalany w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Do realizacji umowy, mogą być zastosowane wyłącznie materiały są wysokiej jakości, posiadające stosowne certyfikaty i deklaracje, fabrycznie nowe, gat. I. Materiały muszą być własnością Wykonawcy, być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.