



**Wodociągi i Kanalizacja
Turawa Sp. z o.o.**

Jednostka Realizująca
Projekt

46 - 045 Kotórz Mały,
ul. 1-go Maja 5
tel./fax: 77 440-44-44

WIK/JRP/AB/38/11/2010

Kotórz Mały 22.11.2010

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowa kanalizacji dla miejscowości Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski i Rzędów

Nr referencyjny sprawy: 5/P/JRP/2010

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2010

Pyt nr 1

W uzupełnieniu odpowiedzi do pyt.7 z 18.10.2010 jest informacja, iż wszystkie silniki pomp przepompowni przydomowych zasilane będą na 230V, w związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie, czy cała instalacja zasilająca oraz układ pomiarowy mają być wykonane jako 1-fazowe?

Odp. na pytanie nr 1

W związku ze zmianą napięcia zasilania pomp przepompowni przydomowych na 230V należy wykonać całość instalacji zasilającej i pomiarowej jako 1-fazowe na 230V

Pyt nr 2

Czy podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji nazwy producentów osprzętu elektrycznego są przykładowe

Odp. na pytanie nr 2

Wszystkie podane w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji nazwy producentów są podane jako przykładowe. Należy dostarczyć urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych spełniających wymagania Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznej.

NIP: 991-042-23-52

REGON: 160202142

KRS: 0000307671

kapitał zakładowy: 130 tys. PLN

mail:

wik@turawa.pl

jrp@wik.turawa.pl

sekretariat@wik.turawa.pl

www.wik.turawa.pl

Prezes Zarządu
Measure Appraising Officer
Danuta Wajs